TÜV

Certificate

Manufacturer: **Baltur S.p.A.**
via Ferrarese, 10
I-44042 Cento (FE)

Product: **Oilburner BTL 0.../ BTL 4...**

The above mentioned atomizing oilburner had been tested voluntarily according to the european norm EN 267, edition november 1999

The requirements of the norm are fulfilled.

The test fundamentals are documented in details in test report No. OB 26/01

This certificate keep his validity until september 2006.

september 2001

Test Laboratory for energy appliances

Expert
Dipl.-Ing. Verbert

Head of Department
Dipl.-Ing. Rick

TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Produkt-ID-Nummer
Product ID number

CE-0645BM109

TÜV

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der Wirkungsgrad-Richtlinie 92/42/EWG für neue Warmwasserheizkessel

EC Type Examination Certificate

according to the EC directive 92/42/EC efficiencies of new hot water boilers

Hersteller: *manufacturer*	**Baltur S.p.A.** **Via Ferrarese 10** **I-44042 Cento**
Produktart: *product category*	**Gerät:** zur Ausrüstung eines Kessels bestimmter Brenner
Handelsbezeichnung: **Bauart** *construction type*	Ölbrenner nach EN 267 Öldruckzerstäuber, einstufig und zweistufig
Typ, Ausführung: *type, model*	**BTL 0.../4...**
Prüfgrundlagen: *basis of type examination*	DIN EN 267, Ausgabe November 1999
Prüflaboratorium: *laboratory*	TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH Prüfstelle für energietechnische Einrichtungen
Überwachung: *surveillance procedure*	Prüfung der Konformität mit der zugelassenen Bauart nach Modul C

CE

18.09.01
Datum

Dipl.-Ing. Rick
Leiter der Prüfstelle

TÜV Rheinland - von der deutschen Bundesregierung benannte und von der EG-Kommission offiziell notifizierte Stelle für die Konformitätsbewertung nach der Wirkungsgrad-Richtlinie
TÜV Rheinland - appointed by the Government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the EC-Commission for conformity assessment by the EC directive 92/42 EC

TÜV Immissionsschutz
und Energiesysteme GmbH
51105 Köln

Produkt-ID-Nummer: CE-0645BM109
Product-ID-Number

Technische Daten
technical data

Typbezeichnung *type*	Brennerleistung in kW	Brennstoffe *	Prüfbericht Nr.
BTL 0	20,8-47,6	P	OB 26/01
BTL 0H	18,7-42,9	P	OB 26/01
BTL 4...	26,2-56,6	P	OB 26/01

***) P = Öl / G = Gas**

Der Brenner ist in Verbindung mit den in den Unterlagen des Herstellers genannten Kesseln geeignet, die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie zu erfüllen, wenn die Einstellung der Luftzahl innerhalb der Anforderungen der EN 267 bzw. anderer vom Hersteller genannten Grenzen erfolgt.